

Voorwerp van deze analyse:

Identificatie gebouw	Gamma bouwmarkt
Ligging	
Adres	
Plaats, land	Doetinchem Nederland

Identificatie van het compartiment en de aanwezige activiteiten of het gebruik.

[geheel volgens gegevens van onderzoeksverslag](#)

Auteur van deze berekening

[Erik De Smet](#)

Datum van de analyse

[30 januari 2009](#)

Beschrijving van het brandveiligheidsconcept of de referentiestatus

[Ontwerp van adviseur op basis van het onderzoeksrapport](#)

Beschrijving van het brandveiligheidsconcept van Variant 1.

[Conditie aanwezig bij de brand](#)

Beschrijving van het brandveiligheidsconcept van Variant 2.

[Concept brandveiligheid volgens FRAME](#)

Risico voor:		Referentie	Variant 1	Variant 2
Patrimonium	R	1,06	1,55	0,76
Aanwezigen	R1	0,95	0,92	0,99
Activiteiten	R2	0,49	0,70	0,28

Potentieel risico	P	2,76	3,33	3,33
	P1	1,51	1,82	1,82
	P2	1,90	1,98	1,98

Aanvaardbaar risico	A	1,10	1,24	1,10
	A1	0,57	0,71	0,57
	A2	1,20	1,20	1,20

Beschermingsgraad	D	2,36	1,74	4,01
	D1	2,77	2,77	3,21
	D2	3,21	2,36	5,96
	Fo	1,30		